

Зарегистрирована

Зарегистрировано
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г.Хабаровска Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«28» <u>февраля</u> 20 <u>20</u> г.
Регистрационный № <u>08401364-70-19</u>

« » _____ 20 г.

Регистрационный № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида №77», (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №77» **КЛАСС ФПО Ф 1.1**

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица на основании Устава. **ОГРН 1022701283362.**

Идентификационный номер налогоплательщика: 2724046324

Место нахождения объекта защиты: г. Хабаровск, пер, Саратовский, 1.
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица:
680031, г. Хабаровск пер. Саратовский, 1.
тел., факс 27-36-23, электронный адрес: mdoy77@mail.ru

№ П/п	Наименование раздела
1	2
1	<p style="text-align: center;">ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА, ОБЕСПЕЧЕННОГО НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ</p> <p>оценка пожарного риска <*>,обеспеченного на объекте защиты</p> <hr/> <p>(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе</p> <hr/> <p>указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые _____</p> <p>значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых _____</p> <p>инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения _____</p> <p>допустимого значения уровня пожарного риска)</p>
2	<p style="text-align: center;">ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА ОТСУТСТВУЕТ (ПО СОБСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ)</p> <p style="text-align: center;">600000 (шестьсот тысяч рублей)</p>
3	<p style="text-align: center;">ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ</p> <p>Объект защиты был введен в эксплуатацию 21.07.1985 г.</p> <p>1 .Федеральный закон № 123-ФЗ от22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 134, ст. 137, ст. 138. Требования выполняются.</p> <p>2. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»(утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012, с внесёнными изменениями Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016№ 947 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ")</p>

п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 96-105, 460-462, 463-486-
Требования выполняются.

3. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27.
Требования выполняются.

4. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14. Требования выполняются.

5. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2. Требования выполняются.

6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.
Требования выполняются.

7. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. Требования выполняются.

8. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14. Требования выполняются.

9. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1.
Требования выполняются.

10. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-

	4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А.Г. Требования выполняются.
--	--

Настоящую декларацию разработал:
Заведующий МАДОУ №77 Л.Э. Коных
«26» февраля 2020 г. М.П.



Л.Э. Коных

**Общество с ограниченной ответственностью
«Прометей»**

680014, Россия, г.Хабаровск, ул. Промышленная, д. 7.

Тел.: (4212) 43-70-06

Лицензия МЧС России №7-Б\00013 от 13.03.2012 г.

Акт

**Испытаний внутреннего противопожарного водопровода на
работоспособность**

г. Хабаровск

"28" апреля 2022 г.

Наименование организации-эксплуатационника Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида №77»

Наименование обслуживающей организации нет

Дата и время испытаний 28.04.2022г. 15 час.00 мин.

Комиссия в составе:

Ген. директора ООО «Прометей» Дольбер Е.М.

Мастера участка ООО «Прометей» Ушакова М.В.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода г Хабаровск, пер. Саратовский, 1

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов ПК-1 - №-9

Клапан пожарного крана типа ДУ-50

Ручной пожарный ствол типа РС-50

Тип пожарного рукава РПК

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м. 50 мм.

Пожарный насос типа отсутствует

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах м вод. ст.

Согласно СП 10.13130.2020:

- расход "диктующего" пожарного крана 2,5 л/с

(допустимый)

- давление у "диктующего" пожарного крана 0,23 МПа

(допустимое)

-количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ по диктующему пожарному крану в период проведения испытания составляет не менее 2,5 л/с, что соответствует

(соответствует, не соответствует)

проекту нет

(номер и наименование проекта)

и требованиям СП 10.13130.2020.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствуют

(соответствует, не соответствует)

требованиям Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода, т. е. запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; течь через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствует.

Генеральный Директор
ООО «Прометей»



Дольбер Е.М

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 312/23

Действительно до « 10 » марта 20 28 г.

Русецкой Татьяне Валерьевне
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (а) прош(а) для повышения квалификации в период с « 06 » марта 20 23 г. по « 10 » марта 20 23 г. по дополнительной профессиональной программе в объеме 48 часов по категории _____ Руководители

противопожарных звеньев

Директор учреждения _____ (подпись) С.К. Крячко (Ф. И. О.)
М. П.

Настоящее удостоверение выдано
Ерофеевой Татьяне Вячеславовне
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (а) прош(а) для повышения квалификации в период с « 23 » мая 20 22 г. по « 27 » мая 20 22 г. по дополнительной профессиональной программе в объеме 48 часов по категории _____ Руководители
противопожарных звеньев

Директор учреждения _____ (подпись) С.К. Крячко (Ф. И. О.)
М. П.

Настоящее удостоверение выдано
Конах Ларисе Эдуардовне
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (а) прош(а) для повышения квалификации в период с « 11 » октября 20 21 г. по « 15 » октября 20 21 г. по дополнительной профессиональной программе в объеме 36 часов по категории _____ Председатели комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций

Директор учреждения _____ (подпись) С.К. Крячко (Ф. И. О.)
М. П.

Действительно до « 27 » мая 20 27 г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 626/21

Действительно до « 15 » октября 20 26 г.